



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.13646/26

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА» (АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443048, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, поселок Красная Глинка, квартал 2, здание 37, офис 221
ОГРН: 1036300227787, ИНН: 6313009980, телефон: +78462777444, адрес электронной почты: info@electroshield.ru

В ЛИЦЕ Ведущий специалист по сертификации Бажин Сергей Олегович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы преобразовательные масляные герметичные типа ТМПП-СЭЩ мощностью до 1000 кВА включительно класса напряжения до 10 кВ включительно

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА».

ОГРН: 1036300227787, ИНН: 6313009980, место нахождения (адрес юридического лица): 443048, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, поселок Красная Глинка, квартал 2, здание 37, офис 221.

Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443022, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Советский, город Самара, Заводское шоссе, д. 11, помещение 1; 443022, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Советский, город Самара, Заводское шоссе, д. 11А

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3411-175-15356352-2012 «Трансформаторы преобразовательные масляные герметичные типа ТМПП-СЭЩ мощностью до 1000 кВА включительно класса напряжения до 10 кВ включительно».

Серийный выпуск.

Код ОК (ОКПД 2): 27.11.41.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504210000; 8504221000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» пп. Г.48, Г.50 приложения "Г"; ГОСТ 12.2.007.2-75 «Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности»; ГОСТ 12.2.024-87 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»; ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции» пункт 4.14 раздела 4.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 10-2026 от 10.04.2026, выданного испытательной лабораторией «Испытательный Центр Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттинский Трансформатор» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AC39)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.04.2026 по 28.04.2031



подпись

Бажин Сергей Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.