

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.27871/25



ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА»
(АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА)).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443048, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, поселок Красная Глинка, квартал 2, здание 37, офис 221

ОГРН: 1036300227787, ИНН: 6313009980, телефон: +78462777444, адрес электронной почты: info@electroshield.ru

В ЛИЦЕ Ведущего специалиста по сертификации Сергеевой Анны Николаевны, действующего на основании машиночитаемой доверенности от 29.01.2025 года

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы распределительные сухие с литой изоляцией ТСЛ-СЭЩ, ТСЛЗ-СЭЩ мощностью от 250 до 2500 кВА, класса напряжения 6-10 кВ

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА».

ОГРН: 1036300227787, ИНН: 6313009980, место нахождения (адрес юридического лица): 443048, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, поселок Красная Глинка, квартал 2, здание 37, офис 221.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443022, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Советский, город Самара, Заводское шоссе, д. 11, помещение 1;

443022, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Советский, город Самара, Заводское шоссе, д. 11А.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 27.11.43-246-15356352-2022 «Трансформаторы распределительные сухие с литой изоляцией ТСЛ-СЭЩ, ТСЛЗ-СЭЩ мощностью от 250 до 2500 кВА, класса напряжения 6(10) кВ».

Серийный выпуск.

Код ОК (ОКПД 2): 27.11.43.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504330009, 8504340000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 52719-2007, «Трансформаторы силовые. Общие технические условия», раздел 7, пп. Г.48, Г.50 приложения «Г»; ГОСТ 12.2.007.2-75, «Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности»; ГОСТ 12.2.024-87, «Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»; ГОСТ 1516.3-96, «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции», пункт 4.14 раздела 4.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 19 от 04.07.2025, выданного испытательной лабораторией «Испытательный Центр Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттинский Трансформатор» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AC39)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 25.08.2025 по 24.08.2030



М.П. Заявитель

(при наличии)

Refref
подпись

Сергеева Анна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.