

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

« 09 » апреля 2026 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-60/26

Срок действия с 09.04.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства 09.04.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы масляные герметичные серии ТМГ с алюминиевыми обмотками на номинальные напряжения обмоток ВН 6,0; 10 кВ, НН 0,4 кВ климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по техническим условиям АРУЕ.670403.001 ТУ (изм. 6) номинальной мощностью:

- 25, 40 кВ·А, схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Зн-11;
- 2000, 3200 кВ·А, схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0, Д/Ун-11;
- 63, 100, 160, 250, 400 кВ·А, схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Зн-11, уровней энергоэффективности Х1К1, Х2К2;
- 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 кВ·А, схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0, Д/Ун-11; - 3200 кВ·А, уровней энергоэффективности Х1К1, Х2К2

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро»
(ООО «СвердловЭлектро»).

620010, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Альпинистов, д. 57/2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро»
(ООО «СвердловЭлектро»).

620010, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Альпинистов, д. 57/2